



Úvaly

ochr. pásmo ČD



LEGENDA :

- kabel CYKY-J 4x10 v zemi projektovaný
- kabel AYKY-J 4x16 v zemi stáv.
- kabel ČD stáv.
- plyn zařízení
- 52/1,38 číslo parcelní, stavební
- 114 číslo popisné
- | uzemnění drátem FeZn 10 mm
-
- Stožár KL 5, umístěn v trase kabelu VO
-
- Svítidlo Schröder SAFÍR 1 50W / SON-T
-
- Stáv. svítidlo
-
- překop komunikace – prostup tr. DVK 50 mm (výkop 50x120 cm)
-
- překop kom./vjezd – prostup tr. DVK 50 mm (výkop 35x80 cm)
-
- protlak tr. PE 50 mm (hl. 120 cm)

Provedení základů – viz typový podklad Kooperativa Uhl. Janovice

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1

VENKOVNÍ AB8; AD4; BA1; CA1

OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DLE ČSN 33 2000-4-41 (2007)

SOUSTAVA: 3 + PE + N AC 50 Hz 400V;TN – C – S

SOMMER PROJEKT, s.r.o. Karel Sommer
Jungmannova 1160, 282 01 Český Brod

PROJEKTANT:	Karel Sommer	KRESLIL:	Karel Sommer	IČO:	24809292
MÍSTO:	Úvaly – okr. Praha východ			DATUM:	03/2016
INVESTOR:	Město Úvaly			STUPEŇ:	DSP
STAVBA:	Úvaly VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Pod tratí			MĚŘÍTKO:	1:720
				Č.ZAKÁZKY:	08/16
				ČÍSLO VÝKRESU:	ES – 1
			ČÍSLO STAVBY:		

Kabel vč. stožárů budou uloženy v chodníku a příp. zel. pásu a dle TP 103/MD, dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a prostorově uspořádány dle ČSN 736005, ČSN 736006 a ČSN 333300